

## Vieser One Alipaineventtiili DN50-75-110

Vieser One Vakuumventil DN50-75-110

Vieser One Vakuumventil DN50-75-110

Vieser One Air valve DN50-75-110

Vieser One Alaröhuventtiil DN50-75-110

Vieser One Вакуумный клапан DN50-75-110

Vieser nro/nr/no	Uponor nro/nr/no	LVI/RSK/NRF nro/nr/no	
52800	1060731	416 2820	FI
		313 1292	SE
		341 0917	NO



Serres Oy, puh./tel. +358 (0)20 746 4400  
[www.vieser.fi](http://www.vieser.fi), [www.vieser.se](http://www.vieser.se), [www.vieser.no](http://www.vieser.no)

Declaration of performance nr. 52800			
(FI) Virtaama	(NO) Luftgjennomstrømnings kapasitet	(EE) Õhuvoolu hulk	DN 50 19 l/s
(SE) Luftflödeskapacitet	(EN) Airflow capacity	(RU) Расход воздуха	DN 75 26 l/s
(FI) Käyttölämpötila	(NO) Tempraturområde	(EE) Töötemperatuur	DN 110 28 l/s
(SE) Drifttemperatur	(EN) Operating temperature	(RU) Рабочая температура	-20°C — +60°C
(FI) Ilmatiiveys testattu	(NO) Tetthets testet	(EE) Õhutihedus testimud	500 Pa
(SE) Täthetsprovad	(EN) Air tightness tested at	(RU) Герметичность испытана на	
(FI) Toimivuus pakkasella	(NO) Nedre tempratur grense	(EE) Töökindlus miinuskraadidel	-20°C
(SE) Effektivitet i minusgrader	(EN) Effectiveness at temperatures below zero	(RU) Работоспособность при температуре ниже нуля	

### (FI) Käyttötarkoitus

Alipaineventtiili on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi suoraan ulkoilmantaiteydessä olevan tuuletusviemärin rinnalla. Alipaine-venttiilillä voidaan parantaa esim. yksittäisen viemärihaaran toimivuutta, kun viemärihaara on vähässä liittää varsinaiseen tuuletusviemäriin.

### (EN) Use

Air valves are primarily meant for use in parallel with sewer vents in direct contact with outdoor air. Using an air valve, one may improve the functions of, for example, a particular sewer pipe branch when it is difficult to connect it to an existing sewer vent

### (SE) Användningssyfte

Vakuumventiler är avsedda att användas i huvudsak parallellt med ventilationsavlopp som är i direkt kontakt med utluften. Med en vakuumventil kan man förbättra funktionen hos t.ex. en enskild avloppsförrenings när det är svårt att ansluta den till ett existerande ventilationsavlopp.

### (EE) Kasutusotstarve

Alaröhuventtiil on ette nähtud põhiliselt kasutamiseks paralleelselt otse välisõhuga kontaktis oleva väljavoolutoruga. Alaröhuventtiiliga saab suurendada näit. ühe väljavooluharu jõudlust, kui väljavooluharu on raske ühendada põhilise väljavoolutoruga.


### (NO) Bruksområde

Vakumventilen er ment å brukes som hjelplufting sammen med hovedluftingen som går over tak. Med vakumventilen blir avlopet fra utslyr som har lang avstand fra hovedstammen vesentlig bedre og hindrer utsuging av vannlåser på avgrenningen fra hovedstammen.

### (RU) Предназначение

Вакуумный клапан предназначен прежде всего для использования параллельно с вентиляционным колодцем, непосредственно связанным с открытым воздухом. С помощью вакуумного клапана можно улучшить, напр., работоспособность отдельного ответвления канализации в таких случаях, когда такое ответвление сложно соединить с самым вентиляционным колодцем.

## Asennus/Installation/Installasjon/Installation/Paigaldamine/Установка



**FI** Katkaise putki, johon alipaineventtiili liitetään. Alipaineventtiili tulee asentaa sen palvelemien viemäripisteiden vesilukkojen vedenpinnan yläpuolelle.


**SE** Kapa röret som ska anslutas till vakuumventilen. Vakuumventilen ska installeras högre upp än vattenytan i vattenlåsen för avloppspunkterna som den betjänar.

**NO** Kapa röret som ska anslutas till vakuumventilen. Vakuumventilen ska installeras högre upp än vattenytan i vattenlåsen för avloppspunkterna som den betjänar.

**EN** Cut the pipe to which the air valve is connected. The air valve must be installed higher than the water level in the water traps of the sewer sections being served.

**EE** Lõika toru, millega alarõhuventiil ühendatakse. Alarõhuventiili tuleb paigaldada sellega ühendatud äravoolupunktide vesilukkude veepinnast kõrgemale.

**RU** Разрезать трубопровод, к которому вакуумный клапан прикрепляется. Вакуумный клапан следует установить выше уровня воды гидрозатворов тех пунктов канализационной сети, которые он обслуживает.



**FI** Valitse tuotteen mukana toimitettava yhde putkikoon mukaan ja kiinnitä alipaineventtiili paikalleen. Tiiviste tiivistyy pistopäiseen viemäriputkeen.

**SE** Välj den storlek bland de medföljande anslutningsdelarna som passar rörets storlek och montera vakuumventilen på plats. Tätningen tätar kring ett avloppsör med slätända.


**NO** Velg en av de tre dimensjonene på ventilen som passer dimensjon på avlopsrøret. Monter lufteventilen over utløp på utstyret den er tilknyttet. Lufteventilen monteres på spissenden på røret.

**EN** Select the proper size among the connecting parts included in the delivery of the product that fits the size of the pipe concerned and install the air valve in place. Connecting part will fit a spigot end of the pipe.

**EE** Vali koos tootega taritatav toruliitmis vastavalt toru suurusele ja kinnita alarõhuventiili kohale. Tihend kinnitub liiteotsikuga äravoolutoru külge.

**RU** Выбрать патрубок, поставляемый вместе с изделием, по размеру трубопровода, и прикрепить вакуумный клапан на место. Уплотнение сжимается к канализационному трубопроводу.

## Huolto/Underhåll/Vedlikehold/Service/Hooldus/Техобслуживание



**FI** Alipaineventtiili tiiviste on irrotettavissa tarvittaessa puhdistusta varten. Alipaineventtiiliin kuori avautuu nostamalla ritilän edessä olevasta nostimesta.


**SE** Vakuumventilens tätning kan tas loss vid behov för rengöring. Överdelen på vakuumventilens öppnas genom att lyfta upp fästet framför gällret.

**NO** Vakuumventilens tetning kan åpnes for rengjøring. Vakuumventilens topp åpnes ved å klemme/løfte på siden av gitteret.

**EN** The air valve sealing can be dismounted for cleaning when necessary. The shell of the air valve can be opened by raising the lifter in front of the grid.

**EE** Alarõhuventiili tihendit saab vajaduse korral eemaldada puhamistiseks. Alarõhuventiili koorik avaneb, kui tösta võre ees olevast hoovast.

**RU** Уплотнение вакуумного клапана можно при необходимости снимать для очистки. Кожух клапана открывается путем поднятия со съемника, расположенного перед решеткой.



**FI** Puhdista tiiviste ja asenna takaisin.

**SE** Rengör tätningen och återmontera den.

**NO** Rengjør tettningen og monter den tilbake.

**EN** Clean the sealing and reinstall it.

**EE** Puhasta tihend ja paigalda tagasi.

**RU** Очистить уплотнение и установить его обратно на место.

