

VALLOX Delico PTD AC

Ohje



Vallox Delico PTD AC -säädinkupu soveltuu AC-huippuimurien ja AC-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen.

Kupu on asunnon lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiili sekä ilmanvaihtojärjestelmän ohjain.

ILMANVAIHDON OHJAUS

Huoneistokohtaisella ilmanvaihtokoneella varustetuissa asunnoissa asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon. Ilmanvaihtoa ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan esim. liesikuvulta, ilmanvaihtokoneen ohjaimelta tai erillisestä ohjauskeskuksesta.

Ilmanvaihto kannattaa pitää päällä myös pidempien lomien aikana. Näin sisäilma pysyy raikkaana eikä sen mahdollinen kosteus pääse tiivistymään ilmanvaihtokanavistoon ja rakenteisiin. Samalla myös kosteusvaurioiden riski pienenee.



Poissa

Asunnon ollessa tyhjiällä voidaan ilmanvaihdon tehoa pienentää.



Kotona

Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa eli asunnon ilmatilavuus on vaihdettava vähintään kerran kahdessa tunnissa.



Tehostus

Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykin kuivaus, ylälämpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalia suuremman ilmanvaihdon tarpeen. Tällöin ilmanvaihtoa tulee tehostaa.



HUOMIO

- Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Kuvun ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai uuni on päällä
- Liekittäminen liesikuvun alla on kielletty.
- Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon säädöstä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon
- Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

KÄYTTÖ

Liesikuvussa on ulosvedettävä liukuosa. Vedä liukuosa ulos kuvun kärynpöistokyvyn maksimoimiseksi.

Etupaneelin painikkeet

Liesikuvun etupaneelissa on neljä painiketta ja neljä merkkivaloa.



Sulkuläpän asento

Läppä avautuu painamalla läpän painiketta (valo syttyy). Läppä sulkeutuu (valo sammuu) painamalla läpän painiketta tai automaattisesti tunnin kuluttua (ohjelmoitavissa 45-120 min. tai ilman ajastinta).

Normaalitilanteessa sulkuläpän tulee olla kiinni (merkkivalo ei pala), jolloin muiden tilojen poistoilmavirta tehostuu.

Sulkuläpän tulee olla auki (merkkivalo palaa), kun halutaan tehostaa liesikuvun poistoilmavirtaa esimerkiksi:

- kun liedellä tai uunissa valmistetaan ruokaa
- keittiössä on epätavallinen kuormitus, esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, paljon ihmisiä yms.



Liesikuvun valo

Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. Valoa voi myös himmentää. Säädä kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.



Ilmanvaihdon tilat

Valitse sopiva ilmanvaihtotila painamalla ilmanvaihdon tilapainiketta niin monta kertaa, että merkkivalo palaa halutun ilmanvaihdon tilan kohdalla:



Poissa



Kotona



Tehostus

Asetuspainike

Asetuspainike sijaitsee sulkuläpän painikkeen vasemmalla puolella n. 3 cm etäisyydellä. Asetuspainiketta ei ole merkitty etupaneeliin.

Muut toiminnot

Lämpötilavahti

Liesikupu on varustettu lämpötilavahtitoiminnolla, joka aktivoituu liesikuvun lämpötilan noustessa yli 60 °C:seen tai äkillisen lämmön nousun jälkeen (> 8 °C/min). Tällöin kuvun kaikki merkkivalot sekä LED-valaisin vilkkuvat, ohjattava puhallin tai ilmanvaihtokone sammuu ja sulkuläppä sulkeutuu. Mikäli tällainen hälytys havaitaan ennen palovahinkoa, se voidaan kuitata painamalla mitä tahansa liesikuvun painiketta.

Valaisimen kirkkauden esivalinta

Valaisimen kirkkauden esivalintaa muutetaan seuraavasti:

1. Kytke valo päälle, sulje sulkuläppä ja aseta ilmanvaihto Poissa-tilaan.
2. Paina asetuspainiketta 10 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Säädä valaisimen kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes haluttu kirkkaus löytyy.
4. Tallenna asetukset painamalla asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Tiedot asetuspainikkeen muista toiminnoista löydät kotisivuiltamme www.vallox.com.



VAROITUS

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

HUOLTO

Pidä liesikupu puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti miedolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä.


Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä

riittävän usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Valaisin

Liesikuvussa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli (6,7 W). Mikäli valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeen.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen




- Vedä liesikuvun liukuosa ulos.
- Työnnä rasvasuodattimen lukitsinta kuvun takaosaa kohti ja paina samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtaa.
- Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.
- Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä suodattimen takareuna kuvussa oleviin nastoihin ja napsauta sitten etureuna paikoilleen.



HUOMAA

Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

ASENNUS



HUOMIO
Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka poistaa savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta takasta, liedestä tai kamiinasta).




HUOMIO
Poistoilman ulosjohtamisesta annetut määräykset on otettava huomioon.




HUOMIO
Kuvun alareunan minimietäisyys sähköliedestä 400 mm ja kaasuliiedestä 650 mm.

MITTAKUVAT




ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ ILMANVAIHTOKONEESEEN

MUUNTAJA
(Vasemman sähkökotelon
kannen alla)



HUOMIO
Sähkökytkennät
saa suorittaa vain
sähköasentaja.

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ HUIPPUIMURIIN



ILMANVAIHDON TILOJEN SÄÄTÄMINEN


Tehdasasetuksena liesikuvun ilmanvaihdon tiloille on asetettu jännitteet:

- Poissa 70 V
- Kotona 135 V
- Tehostus 230 V

Jos haluat muuttaa jännitettä, vaihda muuntajan johtimia sopivampiin liittimiin (katso sähkökaaviot).



HUOMIO
Ohjausjännitteiden muutoksen saa suorittaa vain sähköasentaja.



ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN JA SÄÄTÄMINEN


Perusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa kiinni-asennossa ja säädetään tarvittaessa liesikuvun staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö viemällä mittasondi läpän reiän läpi (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta suoritusarvokaaviosta mitauspaineen ja läpän auki olevien reikien lukumäärän perusteella.

Säätö:



- Peitä läpistä tarvittava reikämäärä liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla.



Tehostusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa auki-asennossa staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö. Mittauspisteen tulee olla 2 x kanavan halkaisijan verran liesikuvun lähtökauluksen yläpuolella (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta mitauspaineen ja suoritusarvokaavion (läppä auki) avulla.



| K-ARVOT | | |
|------------------|-------------|-------------------|
| | Säätöasento | Läpän reikää auki |
| PERUSILMANVAIHTO | 2 | 2 |
| | 3 | 3 |
| | 4 | 4 |
| | 5 | 5 |
| | 6 | 6 |
| | 7 | 7 |
| | 8 | 8 |
| | Läppä auki | |
| | | K-arvo |
| | | 0,5 |
| | | 0,6 |
| | | 0,8 |
| | | 1,0 |
| | | 1,1 |
| | | 1,3 |
| | | 1,4 |
| | | 4,9 |

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

D10029/20.05.2024